

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**РЕШЕНИЕ**

21.08.2013

№ 83-13-14п

с. Александровское

Об информации о готовности  
тепловодоснабжения и водоотведения  
к работе в зимний период 2013-2014гг.

Рассмотрев представленную директором МУП «ЖКС» информацию о готовности тепловодоснабжения и водоотведения к работе в зимний период 2013-2014гг.,

Совет Александровского сельского поселения решил:

1. Информацию о готовности тепловодоснабжения и водоотведения к работе в зимний период 2013-2014гг. принять к сведению.
2. Разместить информацию о готовности тепловодоснабжения и водоотведения к работе в зимний период 2013-2014гг. на официальном сайте Александровского сельского поселения.

Председатель Совета Александровского  
сельского поселения

\_\_\_\_\_ Л.А. Комаров

Глава Александровского  
сельского поселения

\_\_\_\_\_ Д.В. Пьянков

### **Информация о готовности тепловодоснабжения и водоотведения к работе в зимний период 2013-2014гг.**

Общий объем финансирования объектов коммунальной сферы для подготовки к отопительно-зимнему периоду составляет **18 537** тыс. руб.

Это средства районного бюджета - в размере **8 700** тыс. руб., направлены на:

- приобретение и монтаж котла мощностью 4 МВт на котельной № 1 – **3 500** тыс. руб. (аукцион проведен, определен подрядчик, работы не начаты, хотя сдача объекта - **20.08.13г.**),

- продолжение модернизации КОС – **5 201** тыс. руб. (устройство фитокарты: определен подрядчик, но из-за высокого уровня воды работы не начаты, исходя из состояния почвы, работы необходимо будет проводить глубокой осенью и зимой),

Средства бюджета сельского поселения - **7 807** тыс. руб., данные средства предусмотрены для выполнения следующих работ:

- режимная наладка котлов в количестве **8** штук выполнена на 100 %

- подготовка энергетического паспорта производственно опасных объектов выполнено на 100 %

- установка приборов учета тепловой энергии на котельных № 1, 2, 3, 6 определен подрядчик, на сегодня работы ведутся, нет сомнений, что до начала отопительного сезона они будут выполнены

- экспертиза строительных конструкций производственно опасных объектов выполнена на 100 %, но заключения, которые сделаны подрядчиком являются неутешительными. В настоящее время готовится план мероприятий, которые необходимо осуществить в кратчайшие сроки и которые необходимо будет предусматривать в бюджете 2014 года

- строительство водопровода по ул. Геофизическая будет закончено в ближайшие дни. Осталось провести монтаж запорной арматуры в колодцах, опрессовку и промывку водопровода, благоустроительные работы в местах устройства колодцев.

- производственная программа по подготовке объектов тепловодоснабжения к зиме 2013-14г. утвержденная Главой сельского поселения на сумму **3 000** тыс. руб. (бюджетные средства) и **2 029** тыс. руб. (средства, предусмотренные в тарифах услуг) практически выполнена.

На котельных № 1, 2, 3, 5, 6 выполнены все ремонтные и профилактические работы котлового, насосного, газового оборудования и оборудования КИПиА. На данных котельных заканчивается косметический ремонт. На котельной № 4, в связи с подачей горячего водоснабжения в мкр. Казахстан, ремонт был остановлен 12.08.13г., до начала отопительного периода работы будут выполнены.

На теплосетях запланированные работы завершаются за исключением:

- по ул. Дорожников, 5-11 теплотрасса идет по огороду, работу необходимо будет выполнить после уборки хозяевами овощей

- проведения теплоизоляционных работ, которые будут выполняться в сентябре 2013 года,

- в межотопительный сезон на предприятие поступило 150 заявлений разного характера (установка приборов учета тепловой энергии, хол., гор. водоснабжения, замена запорной арматуры, замена врезок, устройство теплоспутников и т.д.), работы выполнены на 80 %

- прокладка водовода из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм от станции водоподготовки ул. Советская, 46 до ул. Пушкина, вводом которой увеличивается объем подачи холодной воды в центре села: ул. Гоголя, ул. Юргина, ул. Лебедева, планируется подавать воду с этой станции на ул. Крылова и ул. Пушкина.

В программе подготовки к осенне-зимнего периоду были предусмотрены мероприятия, которые должны были выполняться за счет средств областного бюджета (сумму **3 937** тыс. руб.).

Вопрос выделения средств, (**2 000** тыс. руб.) решился буквально в начале августа, в связи с этим выполнено:

- перенос теплотрассы длина 130 п/м от пер. Нового до ул. Новой

- капитальный ремонт теплотрассы длина 150 п/м по ул. Ленина, 35 до 27 дома

Капитальный ремонт теплотрассы длиной 155 п/м по ул. Партизанская, 95 до 101 дома начнется в ближайшее время. Данные работы планируется провести так, чтобы они не повлияли на начало осенне-зимнего периода.

В существующей программе предусмотрен раздел "дефицит средств", но в период подготовки к осенне-зимнему периоду следующий ряд вопросов решен положительно:

- приведение котельной № 2 к первой категории надежности по электрообеспечению, т.е. имеется три источника электрообеспечения: резервный дизель генератор и подключение от двух трансформаторных подстанций

- приобретение дизель генератора на станцию водоподготовки «Телецентр»

- ведутся работы по приведению котельной № 1 к первой категории электрообеспечения, подана заявка, оформляются документы.

Одним из серьезных вопросов, на выполнение которого не хватает средств - это устройство скважин на котельной № 5, стоимость которой **1 500 – 1 700** тыс. руб. Учитывая, что за счет средств районного бюджета и Томсктрансгаза будет установлена станция водоподготовки на котельной № 5 (**6 000** тыс. руб.), подача воды с существующих скважин на данную станцию категорически не желательна.